



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования администрации
города Югорска

Н.И. Бобровская
08 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица Ермака, дом 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 12560,6 кв.м, подземный этаж 1
 - часть здания 1 этаж бассейн (или на _____ этаже), 1736,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 24,4га
- 1.4. Год постройки здания: 2004 год, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий косметический – 01.07.2018г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Югорск, улица, Ермака, дом 7, Телефон: (34675) 6 87 37, school-62007@vandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Муниципальное образование – городской округ город Югорск Управление образования администрации города Югорска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, улица Геологов, дом 13 Телефон/факс (34675)72641; e – mail: upravlenie-yugorsk@rambler.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; организация отдыха детей в каникулярное время

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, на дому)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 600 человек в день / до 250 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусное сообщение (маршруты 11,1а) осуществляется в двух направлениях до остановки «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: социального такси – 7 04 14

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки – 0,5 м

имеются переходы через проезжую часть

3.2.2 Время движения (пешком) 02 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; да

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДЧ-И (К)»
2	Вход (входы) в здание	«ДЧ-И (К)»

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДЧ-И (К)»

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
8	Все зоны и участки	Капитальный

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2020 года

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ «СОШ № 6» на 2016-2020гг. утвержденного приказом директора № 573 от 10.08.2016г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В – доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется. не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ /zhit-vmeste.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Анкеты (информации об объекте) от | <u>«01» августа 2017 года</u> |
| 2. Акта обследования объекта: акта № 1 | <u>«01» августа 2017 года</u> |
| 3. Решения Комиссии _____ | <u>«01» августа 2017 года</u> |



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования администрации
города Югорска

Н.И. Бобровская
2017г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое: нежилое помещение
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица Ермака, дом 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа 12560,6 кв.м, подземный этаж 1
- часть здания 1 этаж бассейн (или на _____ этаже), 1736,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 24,4га
1.4. Год постройки здания 2004, последнего капитального ремонта не проводилось
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 01.07.2018г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Югорск, улица, Ермака, дом 7, Телефон: (34675) 6 87 37, school-62007@vandex.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное образование – городской округ город Югорск Управление образования администрации города Югорска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, улица Геологов, дом 13 Телефон/факс (34675)72641; e – mail: upravlenie-yugorsk@rambler.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование)
2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **600 человек в день / до 250 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобусное сообщение (маршруты 11, 1а) осуществляется в двух направлениях до остановки «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **от остановки – 0,5 м**

имеются переходы через проезжую часть

3.2.2 время движения (пешком) **02 минуты**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **да**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
8	Все зоны и участки	Капитальный

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Шулнитский Константин Сергеевич
подпись Ф.И.О.

Специалист по охране труда, kos-shul@mail.ru
(должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Директора МБОУ «СОШ № 6»
Комисаренко Е.Б.
«01/08» 2017г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

муниципальное образование города Югорска.
ХМАО-ЮГРА

«01» августа 2017 года

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое: нежилое помещение
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица Ермака, дом 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа. 12560,6 кв.м, подземный этаж 1
 - часть здания 1 этаж бассейн (или на _____ этаже). 1736,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24,4 га
- 1.4. Год постройки здания 2004, последнего капитального ремонта не проводилось
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: – 01.07.2018г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Югорск, улица, Ермака, дом 7, Телефон: (34675) 6 87 37, school-62007@vandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

начальное общее:

- образовательные программы начального общего образования – 4 года

основное общее:

- образовательные программы основного общего образования – 5 лет
- среднее
- образовательные программы среднего общего образования – 2 года

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусное сообщение (маршруты 11, 1а) осуществляется в двух направлениях до остановки «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: социального такси – 7 04 14

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки – 0,5 м

имеются переходы через проезжую часть

3.2.2 Время движения (пешком) 02 минуты

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«Б»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДЧ-И (К)»	-	
2	Вход (входы) в здание	«ДЧ-И (К)»	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»	-	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»	-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДЧ-И (К)»	-	-

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный
2	Вход (входы) в здание	Капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
8	Все зоны и участки	Капитальный

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2018 - 2020 г.**

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ «СОШ № 6» на 2016-2020гг. утвержденного приказом директора школы № 573 от 10.08.2016г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В – доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется. не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u>	л.
3. Путей движения в здании	на <u>2</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>4</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u>	л.
6. Система информации на объекте	на <u>1</u>	л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.
Фотографии обследуемых зон _____ на 4 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Специалист по охране труда, Шулинин К.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством групп детей дошкольного возраста, Филонова Т.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе представители общественных организаций инвалидов:

Член правления Югорской городской общественной организации «Всероссийское общество

инвалидов», Ковалева Л.П.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «16» августа 2017 г. (приказ № 583 Об актуализации паспорта доступности)

Комиссией (название): Комиссия по дообследованию объектов учреждения создана на основании приказа № 583 от 16 августа 2017 года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, г.Югорск, ул. Ермака, дом 7

наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствуют элементы информации об объекте для МГН: -уличные мнемосхемы; -тактильные пиктограммы -тактильный режим работы школы (со шрифтом Брайля)	все	Приобретение и установка информационных табличек для МГН	ТР 2018г.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,3	Тактильная плитка выполнена не в полном объеме, Отсутствует: противоскользящая контрастная и звуковая маркировка путей движения МГН	все	Приобретение и установка необходимого информационного и маркировочного оборудования	ТР 2018г.
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Тактильная плитка выполнена не в полном объеме, Отсутствует: -противоскользящая полоса с резиновой вставкой; -контрастная маркировка ступеней «Желтая полоса»	все	Приобретение и установка необходимого информационного, маркировочного и противоскользящего оборудования	ТР 2018г.
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	Пандус необходимо оборудовать перилами с двух сторон; Эвакуационные выходы не оборудованы пандусами	К	Приобретение и установка на путях эвакуации из здания наружных пандусов	ТР 2018г.
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	6	Территория со стоянкой не принадлежит учреждению, на ней предусмотрено место для инвалидов, установлен знак «Инвалид», есть кнопка вызова персонала.	все	-не нуждается	-

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствие информационной поддержки на всем пути передвижения.	все	Приобретение и установка необходимых информационных знаков	ТР 2018г.
-------------------------	------	---	---	--	-----	--	-----------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К)	-	2,3	КР

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках). Провести соответствующие мероприятия по обеспечению информационной поддержки для всех МГН на всём пути передвижения по территории школы в период с 2018г. по 2020г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Российская Федерация, 628260, Ханты Мансийский автономный округ – Югры, г.Югорск, ул. Ермака, дом 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	4	Тактильная плитка выполнена не в полном объеме, Отсутствует: -противоскользящая полоса с резиновой вставкой; -контрастная маркировка ступеней «Желтая полоса»	все	Приобретение и установка необходимого информационного, маркировочного и противоскользящего оборудования	ТР 2018г.
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Эвакуационные выходы не оборудованы пандусами	К	Приобретение и установка на путях эвакуации из здания наружных пандусов	ТР 2018г.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6	Отсутствует: -тактильная плитка; -информационное табло «Бегущая строка»; -световой маяк «Вход»; -тактильный режим работы школы (со шрифтом Брайля)	все	Приобретение и установка необходимого оборудования	ТР 2018г.
2.4	Дверь (входная)	есть	-	6	Отсутствует: - контрастная маркировка дверного проема; - световой маяки (пара) обозначающие габариты входных дверей; -автоматический открыватель дверей; -информационное табло «Бегущая строка»; -световой маяк «ВХОД»;	все	Приобретение и установка необходимого автоматического оборудования	ТР 2018г.
2.5	Тамбур	есть	-	7	Размер соответствует требованиям, тепловые завесы установлены	все	-не нуждается	ТР 2018г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Российская Федерация, 628260, Ханты Мансийский автономный округ – Югры, г.Югорск, ул. Ермака, дом 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, холл (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	8	Отсутствует: -информационный терминал; -информационное табло «Бегущая строка»; -мнемосхема (со шрифтом Брайля); -тактильная плитка; -световой маяк «Выход» -опорный поручень; -название помещения; -пиктограммы; -индукционная панель	все	Приобретение и установка необходимого оборудования	ТР 2018г.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-		Отсутствует: -пандус (подъемник); -противоскользящее покрытие; -двусторонние перила; -информационные таблички (со шрифтом Брайля); -пиктограммы	все	Приобретение и установка необходимого оборудования	ТР 2019г.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	- Отсутствует: -пандус	все	Приобретение и установка необходимого оборудования	КР 2019г.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	- Отсутствует: -лифт (подъемник)	все	Приобретение и установка необходимого оборудования	КР 2019г.
3.5	Дверь	есть	-	6,7	Не соответствует требованиям, не оборудована автоматической системой открывания.	все	Приобретение и установка необходимого автоматического оборудования	КР 2019г.

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	12, 13	Не имеют пандусы, не оборудованы информационной поддержкой МГН	все	Приобретение и установка необходимого автоматического оборудования	КР 2019г.
3.7	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Пути движения внутри здания не оборудованы информационной и вспомогательной поддержкой МГН	все	Приобретение и установка необходимого оборудования	КР 2019г.

ПЗакключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД		12,13-	КР

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) временно не доступны. Для формирования доступности путей движения внутри школы (в т.ч. путей эвакуации) необходимо провести капитальный ремонт здания в период с 2018г. по 2020г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Российская Федерация, 628260.****Ханты Мансийский автономный округ – Югры, г.Югорск, ул. Ермака, дом 7**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	14	Не адаптирована для МГН	все	Приобретение и установка необходимого оборудования	КР 2020г.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	15, 16	Не адаптирована для МГН	все	Приобретение и установка необходимого оборудования	КР 2020г.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	КР 2020г.
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	КР 2020г.
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	КР 2020г.
4.6	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МНГ	все	Приобретение и установка необходимого оборудования	КР 2020г.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД	-	14	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона обслуживания инвалидов временно недоступна, в связи с отсутствием дублирующих рельефных знаков рядом с дверью, информирующих обозначения помещений. Для формирования доступности зоны обслуживания инвалидов необходимо провести капитальный ремонт здания в период с 2018г. по 2020г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», Российская Федерация, 628260, Ханты Мансийский автономный округ – Югры, г. Югорск, ул. Ермака, дом 7
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **В соответствии со структурой и штатной численностью учреждения (116 шт. ед.) места приложения труда для инвалидов не предусмотрены.**